

**Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2014 na obszarze działania FŁT - Kraśnik S.A.**

Zgodnie z § 41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami) FŁT – Kraśnik S.A. przedstawia wartości wskaźników SADI, SAIFI, MAIFI za 2014 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

<b>Wskaźniki</b>	<b>Typ przerwy</b>	<b>z uwzględnieniem przerw katastrofalnych</b>	<b>bez uwzględnienia przerw katastrofalnych</b>
SAIDI	planowane	54,00	54,00
	nieplanowane	206,23	206,23
SAIFI	planowane	0,26	0,26
	nieplanowane	0,06	0,06
MAIFI		0	
Liczba obsługiwanych odbiorców		30	